

检测报告 编号: SDHL2409017453HI_CN 日期:2024年09月24日 页码:第1页共2页

广州惠璞建材有限公司 广州市天河区汇彩路 10号 221房

样品描述 : PVC 塑胶地板

以上样品及信息由客户提供及确认,SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

收样日期 : 2024年09月10日

检测日期 : 2024年09月12日至2024年09月24日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

测试结果总结

编号	测试项目	测试要求	测试结果	备注		
1	柔韧性	ISO 24344:2008(E)方法 A	详见下页	/		
详细的	详细的测试结果请看附页					

通标标准技术服务有限公司顺德分公司 授权代表签署

赵维勇 授权签字人

此报告结果仅对测试样品负责





除非另有书面协议,本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉 及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时 所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书 面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将 会被追究法律责任。除非另有声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品,此样品只保留30天。注意,检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN_D

1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Dalliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86–757)22805888 www.sgsgroup.com.cn 中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com



检测报告

编号: SDHL2409017453HI_CN

日期:2024年09月24日

页码:第2页共2页

测试信息:

样品描述: 见照片

1. 测试项目: 柔韧性

测试方法: ISO 24344:2008(E)方法 A


测试条件:

样品尺寸: 50mm×250mm

测试结果:

测试结果	结论
直径 7mm 轴上无可见开裂	/

样品照片:



备注:

1.本报告是编号为 SDHL2409017453HI 英文检测报告的中文译本,如有歧义,以英文版本为准。 2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。

报告结束



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉 及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时 所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书 面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将 会被追究法律责任。除非另有声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品,此样品只保留30天。注意,检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN_D

1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Dalliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86–757)22805888 www.sgsgroup.com.cn 中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com